

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2014042078 от «31» марта 2014 г.

Наименование	R ZIC VEGA LX 46	Класс по спецификации	
Номер образца для анализа	LB-V317	Дата отбора образцов	2014-03-31 16:00
Номер партии	17404011	Заказчик	

Наименование показателя	Нормы по спецификации	Результаты испытания *	Метод испытания
Относительная плотность по API при 60°F	не нормируется	35,1	ASTM D 1298
Плотность при 15°C, г/см ³	не нормируется	0,8491	ASTM D 1298
Внешний вид	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый	Визуальная оценка
Цвет по ASTM	не нормируется	0,5	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	43,0-49,0	46,28	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	не нормируется	8,026	ASTM D 445
Индекс вязкости	не менее 140	146	ASTM D 2270
Кислотное число, мгКОН/г	не нормируется	0,85	ASTM D 664
Температура вспышки, °C	не менее 200	254	ASTM D 92
Температура застывания, °C	не выше -36,0	-42,5	ASTM D 97
Водоотделение, мин	не более 20	10	ASTM D 1401
Защита от коррозии, вода	не более 1	положительно	ASTM D 665
Пенообразование: склонность / стабильность:			ASTM D 892
- 24°C	50 / 0	10 / 0	
- 90°C	50 / 0	20 / 0	
- 24°C	50 / 0	10 / 0	
Реакционность	не более 1	нейтрален	-

* – результаты испытаний лаборатории: 110, Коса-Донг, г.Ульсан, Корея,
тел.: 052-208-3833, факс: 052-208-3839

Подтверждаем верность указанных показателей и качество продукта.

Технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус»

Извеков Д.В.